

ZERTIFIKAT

Zert Nr.: PZ-RLQ-004/005-DLB-GP-001



VDI-Fachingenieur PZ-RLQ 004 / 005

Condair GmbH, Nordportbogen 5 in 22848 Norderstedt

wird hiermit bescheinigt, dass die eingesetzten dezentralen Luftbefeuchtungssysteme aktuell den Anforderungen an die Hygiene gemäß VDI 6022 Blatt 6 entsprechen:

Reinwassersysteme:	DRAABE PerPur, DRAABE SynPur
Hochdrucksystem:	DRAABE HighPur
Kompaktsysteme:	DRAABE DuoPur, DRAABE TrePur
Luftbefeuchtungssysteme:	DRAABE TurboFog, DRAABE TurboFogNeo, DRAABE NanoFog Sens, DRAABE NanoFog Evolution, DRAABE DI Flex (ED/HT), DRAABE BioSafe

Die gemäß VDI 6022 Blatt 6:2013-12 erforderliche Basisuntersuchung mit den Prüfparametern gemäß Kapitel 8 „Geräteprüfung und -zertifizierung“ wurde durchgeführt und erfolgreich bestanden.

Die Gültigkeit des Zertifikates verlängert sich mit den notwendigen halbjährlichen Werksinspektionen, die durch entsprechende Prüfbescheinigungen belegt werden.

Dieses Zertifikat stellt die geforderte Grundlage für eine VDI-RLQ-Zertifizierung jeder installierten Gesamtanlage zur dezentralen Befeuchtung gemäß VDI 6022 Blatt 6:2013-12 dar.

Mönchengladbach und Wegberg, Mai 2017



(Dr. Dipl.-Ing. Andreas Winkens VDI)
Ingenieurbüro Dr. Winkens



(Dipl.-Ing. Frank Praetorius VDI)
Ingenieurbüro Praetorius